



MONTAJ SURVEY RAPORU

CLUSTER

1



SITE ID

B3033

SITE ADI

MALZEME NAKLİ VE ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

MONTAJ ALANINA MALZEME NAKLEDİLEBİLECEK GÜNLER :

7 gün

MONTAJ ALANINA MALZEME NAKLEDİLEBİLECEK SAATLER :

7 gün

MONTAJ ALANINDA ÇALIŞMA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEM VAR İSE NOT BÖLÜMÜNE YAZINIZ (Personel İsim Listesi vb.) :

Montaj Başlamadan 1 Hafta Önce Çalışma Yapacak Olan Personelin İsim Listesi Yönetime Ulaştırılacak ve Montaj İçin Çalışma Günleri Belirlenecektir.

MALZEMENİN TAŞINACAĞI KAT (BTS KURULACAK KAT) :

ÇATI KATI

ASANSÖR MEVCUT MU ? :

EVET

ASANSÖR MALZEME NAKLİNDE KULLANILABİLİR Mİ ? :

MALZEME NAKLİ İÇİN VİNÇ İHTİYACI VARMI ? :

EVET

VİNÇ İÇİN YETERLİ ÇALIŞMA ALANI VARMI ? :

EVET

KULLANILACAK VİNÇ BOM BOYU (YAKLAŞIK) :

20

SEPETLİ VİNÇ İHTİYACI VARMI ? :

HAYIR

AÇIKLAMA : MONTAJ ESNASINDA YAPILACAK HERTÜRLÜ ÇALIŞMADA YÖNETİMİN İZNİ ALINACAK VE DANIŞILACAKTIR.

SİSTEM ODASI

SİSTEM ODASI TİPİ :

KONTEYNER

ODA EBATLARI :

En : 1,50 m.

Boy : 2,20 m

Yükseklik : 2,20 m.

KULE VE SİSTEM ODASI ETRAFINI TELÇİTLE ÇEVİRİLECEKTİR. ☐

KULLANILACAK TELÇİT :

m.

AÇIKLAMA :

SİSTEM ODASI YERİ FOTOĞRAFLARDAKİ GİBİ OLACAKTIR. STANDART MALZEMELER KULLANILACAKTIR.

Not : Sistem odası yeri fotoğraf üstü çizimlerde gösterilmiştir.

BİNA BİLGİLERİ

BİNA YÜKSEKLİĞİ :

10,00 m.

KAT SAYISI

BODRUM,ZEMİN,1.NORMAL KAT

ÇATI TİPİ :

SANDWİÇ PANEL ÇATI

KLİMA BİLGİLERİ

KLİMA DIŞ BİRİMİ YERİ : KLİMA SİSTEM ODASI ARKASINA MONTE EDİLECEKTİR.

DIŞ BİRİM İLE İÇ BİRİM ARASINDAKİ MESAFE : 2 m.

KLİMA SU DRENAJİ HAKKINDA BİLGİ : Klima su gideri mevcut su giderine verilecektir.

Klima dış birimi montaj noktası fotoğraf üstü çizimlerde ve teknik çizimlerde gösterilmiştir.